

ПРОТОКОЛ

Внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности
МО "Куземкинское сельское поселение "

24 мая 2021 года

д.Большое Куземкино

№ 21/1

Повестка дня:

О выполнении неотложных мероприятий по предупреждению аварийной ситуации в связи с неудовлетворительным состоянием кровли многоквартирных домов 1-а, 1-б мкр. Центральный в д. Большое Куземкино.

Присутствовали:

Председатель комиссии – глава администрации МО «Куземкинское сельское поселение» Кулагин В.П.

Заместитель председателя КЧС: заместитель главы администрации Снитко И.В.

Члены комиссии:

- уполномоченный администрации МО «Куземкинское сельское поселение» по решению вопросов ГО и ЧС Юрлов В.А.
- мастер участка ОАО «Управляющая компания» Сапожникова Н.Н.
- секретарь комиссии специалист администрации 1 кат. Маслова Л.Ю.

Вопрос № 1. О выполнении неотложных мероприятий по предупреждению аварийной ситуации в связи с неудовлетворительным состоянием кровли многоквартирных домов 1-а, 1-б мкр. Центральный. в д. Большое Куземкино.

По данному вопросу выступили:

Кулагин В.П.—многоквартирные дома 1-а, 1-б мкр. Центральный д. Большое Куземкино 1965 и 1967 года постройки. Последний капитальный ремонт кровель проводился в 2011 году, точечный ремонт проводился в 2020 году.

После обсуждения и обмена мнениями, комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности МО "Куземкинское сельское поселение "

приняла решение:

1. Информацию главы администрации МО «Куземкинское сельское поселение» о ситуации, связанной с неудовлетворительным состоянием кровли многоквартирных домов 1-а, 1-б мкр. Центральный в д. Большое Куземкино принять к сведению.
2. Признать, что после проведенного обследования внутренних помещений в многоквартирных домах 1-а, 1-б мкр. центральный д. Большое Куземкино, ситуация является критичной, с возможным перерастанием в чрезвычайную, ввиду крайне неудовлетворительного состояния кровли вышеуказанных домов, возможных замыканиях электропроводки и возгораниях.
3. Рекомендовать администрации МО «Куземкинское сельское поселение» для проведения ремонтных работ по ремонту кровли многоквартирных домов 1-а, 1-б мкр. Центральный д. Большое Куземкино незамедлительно принять меры по проведению обследования и ремонта вышеуказанных объектов.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации МО «Куземкинское сельское поселение», председатель комиссии по ЧС

Зам председателя КЧС
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:
специалист администрации 1 кат.



Кулагин В.П.



Снитко И.В.



Юрлов В.А.



Сапожникова Н.Н.



Маслова Л.Ю.

АКТ

осмотра помещений многоквартирных домов 1-а, 1-б
мкр. Центральный д. Большое Куземкино

24 мая 2021 года

д. Большое Куземкино

№ 1

Комиссия по чрезвычайным ситуациям, назначенная распоряжением администрации от 24.05.2021 № 10-р, в составе:

председателя комиссии – главы администрации МО «Куземкинское сельское поселение» Кулагина В.П., заместителя председателя КЧС: заместителя главы администрации Снитко И.В., членов комиссии:

- уполномоченного администрации МО «Куземкинское сельское поселение» по решению вопросов ГО и ЧС Юрлова В.А.,
- мастера участка ОАО «Управляющая компания» Сапожниковой Н.Н.
- секретаря комиссии специалист администрации 1 кат. Масловой Л.Ю.

24 мая 2021 года в 14:30 произвела осмотр помещений многоквартирных домов 1-а, 1-б мкр. Центральный д. Большое Куземкино.

В обследуемых помещениях—муниципальных квартирах (1-б кв. 10, 1-а кв. 6, 1-а кв. 8) в результате осмотра выявлено следующее: протечки швов ж/б перекрытий, протечки мест примыканий ж/б перекрытий с несущими конструкциями, наличие гнили и плесени в местах протечек.

В обследуемых помещениях—частных квартирах (1-б кв. 12, 1-б кв. 4, 1-б кв. 5) в результате осмотра выявлено следующее: протечки швов ж/б перекрытий, протечки мест примыканий ж/б перекрытий с несущими конструкциями, наличие гнили и плесени в местах протечек, протечки в местах прохождения инженерных коммуникаций.

При осмотре подъездных помещений выявлено следующее: протечки швов ж/б перекрытий, протечки мест примыканий ж/б перекрытий с несущими конструкциями, наличие гнили и плесени в местах протечек, протечки в местах прохождения инженерных коммуникаций, намокание электорощитов.

При осмотре внешних элементов зданий выявлено частичное разрушение свесов кровли, многочисленные протечки в местах примыканий свесов, парапетов.

Приложения: фототаблица выявленных недостатков.

Глава администрации МО «Куземкинское сельское поселение», председатель комиссии по ЧС

Кулагин В.П.

Зам председателя КЧС

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

специалист администрации 1 кат.




Снитко И.В.

Юрлов В.А.



Сапожникова Н.Н.



Маслова Л.Ю.















